

## **Beantwoording technische vragen over de afval- en hemelwaterverordening gemeente Steenbergen**

**1. Waarom is er gekozen voor de ondergrens van vanaf 50 m<sup>2</sup> verharding moet waterberging aangelegd worden?**

De verplichting van het aanleggen en in stand houden van een hemelwaterberging geldt pas als sprake is van de toename van verhard oppervlak met minimaal 50 m<sup>2</sup> ten opzichte van de huidige situatie. De ondergrens van 50 m<sup>2</sup> wordt gehanteerd zodat voor aanbouwen, schuurtjes, garages en dergelijke geen ruimte voor waterberging hoeft te worden gezocht. Deze worden vaak ook niet aangesloten op het rioolsysteem.

**2. Welke invloed heeft de waterbergingsopgave op de betaalbaarheid van woningen?**

De lokale situatie en keuzes van de initiatiefnemer bepalen voor een belangrijk deel de kosten voor aanleg van hemelwaterberging. In het bijgevoegd Excel bestand is een overzicht gemaakt van de aanschafkosten per type maatregel. De kosten zijn richtinggevend en wijken in de praktijk af per situatie.

**3. Wat wordt verstaan onder 'verharding'? Dus welke m<sup>2</sup> tellen mee in het bepalen van de waterbergingsopgave?**

Hierover is in de verordening in Artikel 1 Begripsomschrijving opgenomen: 'c. afwaterend verhard oppervlak: oppervlakte dat door aanleg van verharding leidt tot afstroming van neerslag op riolering of oppervlaktewater. Naast hoofdgebouwen worden ook bijgebouwen, inritten en overige terreinverharding beschouwd als afwaterend verhard oppervlak als ze zijn voorzien van een afvoer, die afwatert op riolering of oppervlaktewater'